



Odd Fellow Huset Bodø A/S

Postboks 241, 8001 Bodø

Fnr. 810098252

BRANNINSTRUKS

Alle Ordensmedlemmer skal kjenne innholdet av denne instruks

Brannvernlederen er den øverste ansvarlige for brannvernet i Odd Fellow Huset Bodø A/S. I hans fravær er Ordensenhetenes ledere fungerende brannvernansvarlige. Ved utleie plikter leietakeren å utnevne en kompetent brannvernansvarlig.

Du skal gjøre deg kjent med:

- Den spesielle branninstruks for ordensenhetenes nøkkelpersoner
- Rømningsplaner og rømningsveier
- Utganger og nødutganger
- Plassering av brannmeldere
- Plassering av brannsluknings- og redningsutstyr
- Bruken av det utstyr som er til rådighet

Når brannalarmen går:

Husets brannvarslingsanlegg er direkte tilknyttet Salten Brann IKS, Olav V gate 200, 8006 BODØ

Dersom du oppdager brann uten at varslingsanlegget har utløst alarm, bruk brannmelder og

varsle brannvesenet på telefon 110.

Er det mennesker i huset som er avhengig av hjelp, skal disse i første rekke hjelpes ut og til sikkert sted

Bruk det nærmeste slukningsmateriell og **prøv å slukke brannen.**

Får ilden overtaket og du må forlate rommet / bygningen, husk å lukke dører og vinduer !

Det er totalt forbud mot røyking og bruk av åpen ild / levende lys i husets kjelleretasje: Garderobe, toaletter, arkiv og øvrige rom. Skal røyking foregå i Ordenshuset, skal dette skje i røykerom opprettet til dette formål.

Det er heller ikke tillatt å røyke verken i 1. eller 2. etasje i Ordenshuset.



Odd Fellow Huset Bodø A/S

Postboks 241, 8001 Bodø

Fnr. 810098252

Spesiell BRANNINSTRUKS for evakuering av bevegelseshemmede i logesal

Ved all virksomhet i logesal og salong hvor det deltar bevegelseshemmede, skal den ansvarlige for virksomheten utpeke 2 ansvarlige personer for eventuell evakuering av de bevegelseshemmede ved brann. Dette skal være personer som har spesiell innsikt i bygningens rømningsforhold og har nødvendig fysisk styrke til en slik evakuering.

Ved brann skal disse på OM's ordre starte evakueringen av de bevegelseshemmede via aktuell rømningsvei i henhold til OM's ordre



Odd Fellow Huset Bodø A/S

Postboks 241, 8001 Bodø

Fnr. 810098252

SPESIELL BRANNINSTRUKS FOR LEIRENES NØKKELPERSONER

Når brannalarmen går under et leirmøte, skal alt ordensarbeid opphøre, også rituell arbeid, og leiren skal uten videre anses som lukket

HP

Har ansvaret for at alle medlemmer av leiren har fått utdelt og kjenner den generelle branninstruks. **HP** skal organisere evakueringen fra logesalen og huset. **HP** skal påse at alle forlater logesalen og skal selv være den siste som går ut.

1.og 2. vakt (vokter område øverst i leirområdet)

Skal åpne rømningsveiene bak OM-stolen og hjelpe medlemmene ut. (se eget notat nederst)

1.og 2.TV (sitter hos HP)

Skal være de første som går ut rømningsveien bak OM-stolen, og de skal hjelpe medlemmene på utsiden

Indre leirvakt og ytre leirvakt (tilsvarende IV og YV i loger)

Skal åpne rømningsvei gjennom forværelset (utvendig brantrapp) og hjelpe medlemmene ut

1.HM

Har ansvar for at tillatt antall personer i logesalen (120 personer). ikke overskrides. 1.HM skal kjenne til og kunne tolke brannalarmsentralens funksjoner og skal ved alarm kunne lokalisere brannstedet. 1.HM skal ved falsk alarm straks kontakte Verisure AS etter avtalt prosedyre.

3.og 4.vakt (vokter område nederst i leirområdet)

Skal før logemøtet kontrollere at rømningsveier og slukkemateriell ikke er blokkert. De skal snarest mulig prøve å slukke branntilløp

Sekretær (sitter hos oss nederst i leirområde)

Ansvarlig for navneliste og frammøte. Lager liste som legges fram i inngangspartiet. Alle patriarker må krysse seg av på denne liste. Han er den første som forlater huset og tar med navneliste for avkryssing.

YP, Skattmester, 2.HM og Veiviser

Har ansvaret for bevegelseshemmede. Støtter de og hjelper de ut av leiren.

Inspektør / inspektørs assistent

Passe på at rømningsveier er åpne. Særlig med tanke på alt som bæres ut og inn og særlig med alt som settes på «OM-platå».

Når brannalarmen går eller brann oppdages

Alle øvrige forlater straks lokalet mest mulig velordnet og fortrinnsvis gjennom hovedutgangen forutsatt at denne ikke er blokkert av brannen. De øvrige rømningsveier er alternativer dersom hovedutgangen er sperret. **Ansvarlig for navneliste og fremmøteprotokoll** foretar opprop, og har ansvar for å registrere og telle opp alle personer som har evakuert fra Ordenshuset. Alle samles utenfor Ordenshuset, mellom dette og Politihuset, mest mulig uhindret for utrykningsenhetenes adkomst (Brann, politi og ambulanse). Ingen må begynne å kjøre eller gå fra Ordenshuset. Dette for å ikke hindre utrykningsenhetene.

Bevegelseshemmede

De ordensenheter som dette er aktuelt for, må opprette egne rutiner tilpasset til, og avtalt med de berørte medlemmer.

Spesiell BRANNINSTRUKS for 1. og 2. vakt

(de to vokter området øverst i leirområdet)

Når brannalarmen går skal 1. og 2. vakt åpne rømningsveier bak «OM-stolen» på følgende måte:

1. Rive ned bakteppet
2. Åpne vinduet
3. Være behjelpelig med å sende ut hhv 1. og 2. TV
4. Hjelp til med evakueringen samt registrere antall som forlater rommet
5. Være siste mann ut denne rømningsveien
6. Rapportere til Sekr. antall personer som har evakuert ut denne rømningsveien

Redigert / tilpasset Leir februar 2017 v/HP Pål Bjerke i samråd med ansvarlig brannvernleder Kjell Arne Solem